



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelné 304, 764 32 ZLÍN - Louky

vydává

CERTIFIKÁT

č. CV - 08 - 0783/Z

Výrobek: **Plastové okno jednokřídlové** **GL SYSTEM**

Popis:

Rám / výztuž: 50 001 / 250 024; Křídlo / výztuž: 50 011 / 250 024	
Dekomprese a odvodnění zasklení: dekomprese 2x (28 x 5)mm; odvodnění 2x (28 x 5)mm	
Dekomprese spáry: - / odvodnění spáry: vtok 2x (30 x 5) mm; výtok 2x (30 x 5) mm	
Zasklení	dvojsklo tl. 24 mm ve složení: 4mm/16mm Ar/TMP 4mm U=1,1; vně SECIL 01 černé v rozích ohýbané, zasklívací lišta 50924 s těsněním
Těsnění pracovní spáry: vnější a vnitřní SECIL 02 černé v rozích ohýbané	
Kování	Maco Multi Trend, otvíravé a sklápěcí, 8mi-bodý uzávěr, ovládáno klikou s bezpečnostní pojistkou
Rozměry (mm)	- rám 1500 x 1500 - křídlo 1423 x 1423 - výplň - sklo 1265 x 1265 - tloušťka rámu / křídla: 70 / 70
Vyrobeno z plastových bezolovnatých profilů GL SYSTEM	

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:

Název parametru	Zkušební metoda	Vyhovuje požadavku	Výsledky
Průvzdušnost - pro klimatizované budovy $L_v \cdot 10^4$ [$m^3/(m \cdot s \cdot Pa^{0,67})$]	ČSN EN 1026	ČSN EN 12207 ČSN 73 0540-2 $\leq 0,1$	třída 4 0,04
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12211	ČSN EN 12210	třída C4
Vodotěsnost	ČSN EN 1027	ČSN EN 12208	E750
Odolnost omezovačů otevírání	ČSN EN 14609	ČSN EN 14351-1	vyhovuje

Podklady: Protokol o zkouškách č. 62/08 CSI, a.s. Zlín, z data 27.2.2008

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolech o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Datum vydání: 7.4.2008

Vypracoval: Ing. Jindřich Mrlík



RNDr. Josef Vrána, CSc.
vedoucí pracoviště